

1. czyszczenie i konserwacja wymiennika c.o. i c.w.u.
2. czyszczenie i konserwacja palnika głównego oraz palnika pilota
3. czyszczenie i konserwacja filtrów zabezpieczających urządzenie
4. czyszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
5. sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzenia
6. sprawdzenie szczelności instalacji obiegu wody użytkowej i c.o.

7. sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o.
8. sprawdzenie prawidłowości działania zapłonu elektronicznego
9. sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu odprowadzania spalin
10. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego
11. sprawdzenie funkcjonowania czujników temperatury (STB, NTC) oraz presostatów

12. sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u.
13. sprawdzenie ciśnienia gazu na urządzeniu, regulacja mocy c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku
14. sprawdzenie działania pompy obiegowej (odpowietrzenie)
15. kontrola pracy pomp i mieszaczy
16. kontrola i regulacja automatyki
17. kontrola anody magnezowej

DMG
Serwis

KOMPLEKSOWY
SERWIS
INSTALACJI
TECHNICZNYCH

DMG
Serwis

KOMPLEKSOWY
SERWIS
INSTALACJI
TECHNICZNYCH

DMG
Serwis

KOMPLEKSOWY
SERWIS
INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Tel. mob. 784 – 430 – 206

WWW.DMGSERWIS.COM.PL

BIURO@DMGSERWIS.COM

Tel. mob. 784 – 430 – 206

WWW.DMGSERWIS.COM.PL

BIURO@DMGSERWIS.COM

Tel. mob. 784 – 430 – 206

WWW.DMGSERWIS.COM.PL

BIURO@DMGSERWIS.COM